

水土保持方案编制委托书

委托事项	华祥阜南县洪河风电场 110kV 送出工程水土保持方案报告书的编制及相关工作			
委托单位	名称	阜南县华祥风电开发有限公司		
	地址	安徽省阜阳市阜南县段郢乡八里村王庄 4 号	邮政编码	236300
	联系人	井总	联系电话	-
	手机	18638383702	电子邮件	-
受托单位	名称	安徽禾睿工程技术有限公司		
	地址	安徽省合肥市高新区柏堰科技园香樟大道 168 号科技实业园 D-19 楼 2D1903 室	邮政编码	230000
	联系人	曹双林	联系电话	-
	手机	15505518727	电子邮件	158363528@qq.com
技术要求	本水土保持方案报告表编制依据水土保持法律、法规有关规定和相关技术规范、标准规定要求进行编制。			
备注	其他事宜见水土保持方案报告表编制技术咨询合同			
<p>委托单位：阜南县华祥风电开发有限公司</p> <p>日 期： 2021 年 8 月</p>				

阜阳市发展和改革委员会文件

发改能源〔2019〕385号

关于华祥阜南县洪河风电场 110kV 送出工程项目核准的批复

阜南县发展和改革委员会：

你委报来《关于转报华祥阜南县洪河风电场 110kV 送出工程项目核准的请示》（发改环资〔2019〕97 号）及有关材料收悉。

经研究批复如下：

一、华祥阜南县洪河风电场 110kV 送出工程项目为华祥阜南洪河风电场项目接入系统的配套工程。依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》，同意建设华祥阜南县洪河风电场 110kV 送出工程项目（项目代码：2019-341225-44-02-027237）。

— 1 —



扫描全能王 创建

项目单位为阜南县华祥风电开发有限公司（统一社会信用代码：91341225MA2RC5M478）。

二、项目建设地点：安徽省阜阳市阜南县。

三、项目建设规模：（1）华祥阜南洪河风电场升压站—110kV 会龙变 110kV 线路工程。本工程线路自拟建洪河风电场升压站 110kV 构架起，至拟建 110kV 会龙变电站 110kV 构架止，全线采用单回路角钢塔架设，全线路径长度约为 15.8km，导线截面为 300mm²。随新建线路架设 2 根 48 芯 OPGW 光缆，光缆路由长约 2 × 15.8km。（2）会龙 110kV 变电站 110kV 华祥阜南县洪河风电场间隔扩建及保护改造工程。本期扩建 110kV 会龙变 1 个出线间隔，同时对会龙变已建的 2 回出线间隔保护进行改造。

四、项目投资规模及资金来源：工程静态总投资 1548 万元，动态总投资 1579 万元，工程所有费用由阜南县华祥风电开发有限公司出资建设。

五、工程设计、建设及运行要认真听取地方政府有关部门意见，满足国家环保标准，采取有效措施，降低能耗，提高效率。

六、项目建设过程中，应严格执行《招标投标法》等有关法律法规规定，认真组织项目的招标投标工作。

七、项目核准的相关支持性文件是：阜阳市自然资源和规划局《关于〈阜阳电力规划设计院有限公司关于征询华祥阜南县洪河风电场 110kV 送出工程线路路径意见的函〉的回复》。

八、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、



主要建设内容进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，做出是否同意变更的书面决定。

九、请阜南县华祥风电开发有限公司在项目开工建设前，根据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。

十、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请在2年期限届满的30个工作日前，向我委申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不得超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。

阜阳市发展和改革委员会

2019年10月24日

